



## Richtlijnen voor winterterrassen

Voor het plaatsen van een uitbreiding/winterterras dient er eerst toestemming gevraagd te worden aan de bevoegde instantie zoals stads- of gemeentebestuur.

1. Een uitbreiding of winterterras is alleen toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
2. Het aantal toegelaten personen wordt bepaald conform artikel 3 van het politiereglement horeca versie 1.1 d.d. 7/10/2016.
3. Het aantal uitgangen wordt bepaald conform artikel 8 van het politiereglement horeca versie 1.1 d.d. 7/10/2016.
4. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.
5. Het verwarmen van de uitbreiding of een winterterras kan op:
  - Elektriciteit;
  - Aardgas (indien het verwarmingstoestel tegen de gevel bevestigd wordt) (Zie punt 6);
  - Warme luchtblazers (De installatie wordt buiten de tent geplaatst op een veilige afstand);

**Verwarmingstoestellen die werken op gassen zwaarder dan lucht, petroleum, e.a. of toestellen die werken met een open/zichtbare verbranding zoals open gloeidraden e.d., zijn ten strengste verboden.**

6. De verwarmingstoestellen moeten vast opgesteld worden en bevestigd worden op een hittebestendig materiaal. Indien deze op snel brandbaar materiaal worden geplaatst dient men alsnog hittebestendig materiaal te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het toestel.
7. Indien er een tent geplaatst worden dient deze onderworpen te worden aan een keuring door een erkend organisme in functie van de stabiliteit van de tent. De maximale windbelasting van de tent dient schriftelijk bevestigd te worden.
8. De uitbater legt tevens een attest voor waaruit blijkt dat het tentzeil vervaardigd is uit moeilijk ontvlambaar materiaal. **(M2 of A2 of gelijkwaardig volgens EN 13501-01)** Het materiaal dient deugdelijk en goed onderhouden te zijn.



9. De uitbater zorgt voor voldoende blusmiddelen. Het aantal wordt in overleg met de brandweer bepaald. Minimaal gelden volgende eisen:
  - a. Twee snelblustoestellen van het type **6 kg poeder ABC** of van het type **6 liter water-schuim** worden voorzien in de winterterrassen. Snelblustoestellen van het type CO<sub>2</sub> kunnen slechts in supplement getolereerd worden. Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de NBN EN3 en dragen het BENOR kenmerk. Het onderhoud van deze toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens NBN S21-050.
  - b. De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn. Ze staan vorstvrij en op een goed zichtbare en snel bereikbare plaats opgesteld.
  - c. Elke medewerker moet deze blusmiddelen kunnen gebruiken en moet ingrijpen bij het minste gevaar.
  - d. De blusmiddelen worden aangeduid met een bijhorend pictogram dat op een minimale hoogte van 2 m wordt bevestigd.
10. Watermonden (hydranten), gasafsluiters en andere nutsvoorzieningen dienen te allen tijde gemakkelijk bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten.
11. Alle gebouwen/inrichtingen moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.
12. De uitbater stelt alles in het werk om:
  - a. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
  - b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
  - c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.
13. Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
14. Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.
15. Indien de uitbreiding of het winterterras grenst aan de horecazaak en/of de evacuatiweg(en) van de horecazaak door de uitbreiding of het winterterras loopt, moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk:
  - a. Van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 aan het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
  - b. Of van klasse C<sub>FI</sub>-s2, C-s2, d2 en C-s2, d0, overeenkomstig bijlage 5/1
16. Indien de uitbreiding of het winterterras op een behoorlijke afstand van de horecazaak wordt geplaatst en de evacuatiwegen van de horecazaak NIET door de uitbreiding of het winterterras lopen, moeten de bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds hier niet aan voldoen gezien het tijdelijke karakter van de uitbreiding of het winterterras.



17. De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Keuringsattesten moeten voorgelegd worden.
18. De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Keuringsattesten moeten voorgelegd worden.
19. Deze richtlijnen zijn niet limitatief. In functie van de risico's kan de Hulpverleningszone bijkomende eisen opleggen naargelang de situatie of opstelling van de uitbreiding of het winterterras.

De Preventieafgevaardigde