



## Richtlijnen voor een veilig kampvuur

1. De verbranding mag alleen geschieden op een **veilige verbrandingsplaats** die, te rekenen vanaf de buitenrand van de brandhaard, op minstens 100 meter gelegen is van gebouwen, voertuigen of andere brandbare constructies en / of gewassen - bomen - struiken.
2. De hoogte van de brandstapel is **maximum 5 m**.
3. Rond de brandhaard is een fysische veiligheidszone aan te brengen die in meter minstens overeenkomt met **1,5 maal** de hoogte van de brandstapel. Deze veiligheidszone is niet toegankelijk voor het publiek.
4. De hellingshoek van de brandstapel met de ondergrond mag **de 60°** niet overschrijden. De hellingslijn van de brandstapel dient gemiddeld gezien recht te zijn onder een overdreven terugtrekking van de stapeling.
5. De brandstapel heeft maximum een grondoppervlakte van **100 m<sup>2</sup>**. Indien de ondergrond van de brandhaard met zijn bijhorende veiligheidszone niet van aarde is, dan dient deze ondergrond te worden bedekt met een laag vochtige aarde of zand van minstens 5 cm dikte en dit alvorens met de opbouw van de brandstapel te beginnen.
6. De brandstapel is zodanig op te bouwen dat geen brandende stukken buiten de brandhaard kunnen vallen. Hiertoe zal de stapeling zo worden uitgevoerd dat de dikste en zwaarste stukken zich onderaan en in het midden van de brandstapel bevinden, terwijl de dunnere en lichtere stukken aan de buitenzijde worden geplaatst.
7. Kampvuren worden enkel ontstoken op een ondergrond zonder begroeiing en bij fase **GROEN** inzake voorzorgsmaatregelen bij bosbranden. Indien **ORANJE** of **ROOD** wordt aangegeven is het ten strengste verboden open vuur te maken. <https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen>
8. De voorraadstapels of opslagplaatsen bevinden zich op voldoende afstand, minimaal **25 meter**, van de vuurhaard en moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
9. Het vuur wordt enkel aangestoken met klein hout, papier en eventueel aansteekblokken. **Benzine, gasolie of andere brandstoffen zijn daarvoor streng verboden.**
10. De organisatoren zorgen ervoor dat in de onmiddellijke omgeving van het kampvuur geen obstakels voorkomen waarover personen kunnen vallen en/of struikelen.
11. De organisatoren zien erop toe dat de personen die rond het kampvuur zitten geen kleding dragen die vervaardigd is uit gemakkelijk brandbare materialen. (**kunststoffen regenjasjes, fleeze...**).



12. Het kampvuur wordt gehouden op een veilige afstand van elke bebossing en/of bebouwing. Die afstand wordt in overleg met de brandweer bepaald. **Voor gebouwen is dit voor een kampvuur met beperkte omvang minimaal 6 meter.**
13. Bij het beëindigen van het kampvuur zorgen de organisatoren ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt. **Besprekelen met water en/of afdekken met voldoende nat zand.**
14. Indien in de omgeving van het vuur tenten of barakken aangewend worden, zijn de materialen voor de opbouw van deze zaken altijd deugdelijk en goed onderhouden. Bij gebruik van een tent leggen de organisatoren een attest voor waaruit blijkt dat het tentzeil vervaardigd is uit moeilijk ontvlambaar materiaal. **(M2)**
15. Het kampvuur wordt enkel gehouden onder **constant toezicht** van een meerderjarige. In de nabijheid van het vuur dient steeds een afgevaardigde van de organisator aanwezig te zijn. Het vuur mag niet onbewaakt achtergelaten worden tot de volledige uitdoving ervan.
16. De organisatoren zorgen voor voldoende blusmiddelen. Het aantal wordt in overleg met de brandweer bepaald. Minimaal dienen navolgende eisen worden nageleefd:
  - a. Minimaal dienen er 2 snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC, of van het type (aan te raden) **water/schuim met minimaal 1 bluseenheid** (6 of 9 liter), voorzien te worden in de onmiddellijke omgeving buiten de veiligheidssperimeter. Snelblustoestellen van het type CO2 kunnen slechts in supplement getolereerd worden. Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de NBN EN3, het attest hiervoor wordt afgeleverd door APRAGAZ. Deze toestellen moeten tevens een sticker dragen met het BENOR kenmerk en van NVBB. Voor de aankoop en onderhoud van de blustoestellen wendt men zich best tot firma's welke aangesloten zijn bij de vakorganisatie FEBELMI. Het onderhoud van deze toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens TN 117 van het NVBB. Om zeker te zijn dat een controle op de juiste manier wordt uitgevoerd kan de klant eisen van de firma die de controle uitvoert dat men jaarlijks op de onderkant van de sparklet (bevindt zich in het blustoestel, en zorgt voor de druk) een jaarlijks veranderend af te spreken teken aanbrengt. **Bij ontstentenis hiervan dient een waterslang onder druk in de nabije omgeving aanwezig te zijn. Eveneens dient er voldoende nat zand aanwezig te zijn voor het afdekken van het vuur.**
  - b. De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn en op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld. Elke medewerker moet deze blusmiddelen kunnen gebruiken en moet ingrijpen bij het minste gevaar.
  - c. De hydranten in de onmiddellijke omgeving van de inrichting worden altijd vrijgehouden en zijn gemakkelijk bereikbaar voor de brandweer.
17. De toegangswegen tot de inrichting worden altijd vrijgehouden en zijn gemakkelijk bereikbaar voor de hulpdiensten.



- 
18. Bij een windkracht van meer dan **5 Beaufort** moet het kampvuur afgelast worden.
  19. De organisatie stelt alles in het werk om:
    - a. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
    - b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
    - c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken;
    - d. de omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt in kennis te stellen van de activiteit.
  20. Na afloop van het kampvuur wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd en zal de brandhaard evenals zijn directe omgeving, zorgvuldig worden afgezocht naar achtergebleven vuurresten. Deze resten worden gedoofd. **Pas als alle vuurresten verdwenen zijn mogen de verantwoordelijke de verbrandingsplaats verlaten.**
  21. Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd met een **overvloedige hoeveelheid water** en de resterende brandstof moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd.